

АКТ СОВМЕСТНОЙ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя

г. Россошь

(место составления акта)

« 09 » сентября 2016 г

(дата составления акта)

По адресу/адресам: Воронежская обл., г. Россошь, ул.Линейная, 16

(место проведения проверки)

На основании: Задания прокуратуры Воронежской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена совместная проверка в отношении:

Жилого многоквартирного дома

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Лицо (-а), проводившее проверку: старший помощник межрайпрокурора Россошанской межрайпрокуратуры Гарин В.Н. инспектор ОНД по Россошанскому району капитан внутренней службы Баранов Д.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали И.о. начальника Лискинской дистанции гражданских сооружений ЮВЖД эксплуатации зданий и сооружений филиала ОАО "РЖД" ЮВЖД Мишко А.И.

(фамилия/ имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) пересмотренными конструкцией светильника (коридор 1,2,3,4-го этажей и подвал).	п. 42 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

- нарушений выявлено

в кол-ве 1-го пункта

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гарин В.Н.

Баранов Д.В.